

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	10:54	10:25	10:44	10:28
Cs-134(約2年)	340	140	87	ND(14)
Cs-137(約30年)	2,800	1,100	700	59
全	4,500	2,700	4,100	150
H-3(約12年)	390	330	1,000	160

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。