

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 11月8日     | 11月8日 | 11月8日     | 11月8日  |
| 採取時刻         | 8:23      | 8:05  | 8:16      | 8:07   |
| Cs-134(約2年)  | 240       | 120   | 76        | ND(11) |
| Cs-137(約30年) | 1,800     | 960   | 620       | 42     |
| 全            | 3,300     | 2,600 | 4,200     | 160    |
| H-3(約12年)    | 320       | 390   | 1,100     | 250    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。