

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月10日	11月10日	11月10日	11月10日
採取時刻	9:36	9:17	9:27	9:21
Cs-134(約2年)	170	120	82	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	1,400	1,000	700	39
全	2,400	2,600	4,000	120
H-3(約12年)	350	500	930	150

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。