

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月15日	11月15日	11月15日	11月15日
採取時刻	8:13	7:58	8:07	8:01
Cs-134(約2年)	150	96	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	1,200	850	720	51
全	1,900	2,700	3,000	140
H-3(約12年)	290	430	680	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。