

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月20日	11月20日	11月20日	11月20日
採取時刻	10:00	9:34	9:50	9:38
Cs-134(約2年)	320	82	82	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,400	790	700	37
全	3,500	2,700	3,000	150
H-3(約12年)	340	430	650	180

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。