

2017年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日
採取時刻	8:28	7:59	8:23	8:02
Cs-134(約2年)	300	95	96	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,300	740	830	58
全 β	3,300	2,700	3,100	200
H-3(約12年)	280	480	650	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。