

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口					物揚場排水口				
	11月24日	11月25日				11月24日	11月25日			
採取日	11月24日	11月25日				11月24日	11月25日			
採取時刻	7:00	7:20				7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0				0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中				解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.85)	ND(0.91)				ND(0.53)	ND(0.79)			
Cs-137(約30年)	1.9	3.4				ND(0.88)	ND(0.92)			
全	5.5	5.7				ND(3.4)	ND(3.0)			
H-3(約12年)	-	-				-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口					C排水路 35m盤				
	11月24日	11月25日				11月24日	11月25日			
採取日	11月24日	11月25日				11月24日	11月25日			
採取時刻	7:00	7:00				7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0				0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中				解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	0.91	ND(0.78)				ND(0.57)	ND(0.58)			
Cs-137(約30年)	9.3	5.0				ND(0.78)	ND(0.86)			
全	14	11				ND(3.4)	ND(3.4)			
H-3(約12年)	-	-				-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は11月25日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。