

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0.5	11.5	0	0	0	0	0	0.5	11.5
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.064	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009	0.022
Cs-134(約2年)	ND(0.53)	ND(0.42)	ND(0.69)	ND(0.59)	ND(0.63)	ND(0.53)	0.64	ND(0.69)	ND(0.80)	ND(0.73)	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.60)	0.88
Cs-137(約30年)	2.0	1.9	1.2	ND(0.72)	2.1	1.1	6.4	1.1	1.5	ND(0.97)	0.97	1.6	1.7	9.8
全	4.8	ND(3.7)	2.7	ND(3.0)	4.6	4.6	11	ND(3.0)	ND(3.7)	3.7	ND(3.0)	ND(3.4)	3.9	22
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(8.1)	-	-	-	-	-	-	ND(8.2)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日
採取時刻	7:00	7:40	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0.5	11.5	0	0	0	0	0	0.5	11.5
流量(m ³ /秒)	0.022	0.019	0.020	0.020	0.021	0.023	0.050	0.009	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.103
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.78)	ND(0.91)	ND(0.82)	ND(0.99)	ND(0.95)	1.3	ND(0.58)	ND(0.64)	ND(0.61)	ND(0.68)	ND(0.55)	ND(0.55)	ND(0.69)
Cs-137(約30年)	4.2	4.3	4.1	4.4	3.6	4.6	20	ND(0.89)	ND(0.71)	ND(0.86)	ND(0.78)	ND(0.86)	ND(0.80)	1.7
全	6.6	7.3	8.0	6.4	6.6	7.8	35	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.7)	ND(3.4)	19
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(8.1)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日				12月1日	12月2日	12月3日	12月4日			
採取日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日				12月1日	12月2日	12月3日	12月4日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	3	0	0	8.5				3	0	0	8.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.68)	ND(0.42)	ND(0.78)				ND(0.76)	ND(0.58)	ND(0.56)	ND(0.58)			
Cs-137(約30年)	3.4	2.1	1.5	1.5				4.7	9.2	0.86	1.3			
全	9.3	4.6	4.8	3.7				7.9	ND(3.8)	ND(3.2)	ND(3.6)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日				12月1日	12月2日	12月3日	12月4日			
採取日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日				12月1日	12月2日	12月3日	12月4日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	3	0	0	8.5				3	0	0	8.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.6	ND(0.75)	ND(0.86)	ND(0.82)				ND(0.58)	ND(0.64)	ND(0.53)	ND(0.73)			
Cs-137(約30年)	9.7	4.4	3.3	3.9				1.7	ND(0.65)	ND(0.72)	ND(0.78)			
全	17	6.0	6.9	4.8				17	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.8)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は12月4日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。