

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月10日	1月10日	1月10日	/	1月10日	1月10日	1月10日	/	/	1月10日
採取時刻	9:16	9:21	9:26	/	8:54	9:02	9:31	/	/	9:09
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)	/	ND(14)	ND(14)	1,400	/	/	ND(14)
H-3(約12年)	ND(120)	270	130	/	320	140	ND(120)	/	/	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。