

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日	/	2月27日	2月27日	2月27日
採取時刻	9:27	9:33	9:38	9:01	9:17	9:22	/	9:44	9:08	9:27
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	/	22	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	ND(120)	310	140	ND(120)	470	ND(120)	/	21,000	370	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。