

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	3月12日	3月12日	3月12日				3月12日			
採取時刻	10:24	10:31	10:36				10:42			
全	ND(16)	20	25				1,800			
H-3(約12年)	120	380	ND(110)				ND(110)			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。