

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|---------|-----|-----|-----|---------|------|------|------|
| | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | E-13 | E-14 |
| 採取日 | 3月16日 | 3月16日 | 3月16日 | / | / | / | 3月16日 | / | / | / |
| 採取時刻 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | / | / | / | 9:17 | / | / | / |
| 全β | ND(16) | ND(16) | ND(16) | / | / | / | 1,400 | / | / | / |
| H-3(約12年) | ND(110) | 290 | ND(110) | / | / | / | ND(110) | / | / | / |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。