

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|
| | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | E-13 | E-14 |
| 採取日 | 3月29日 | 3月29日 | 3月29日 | / | / | / | / | 3月29日 | / | / |
| 採取時刻 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | / | / | / | / | 9:37 | / | / |
| 全 | ND(14) | ND(14) | ND(14) | / | / | / | / | ND(14) | / | / |
| H-3(約12年) | ND(110) | 270 | ND(110) | / | / | / | / | 1,300 | / | / |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。