

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月11日	1月11日	1月11日
採取時刻	9:11	9:16	9:22
全 β	ND(12)	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	800	1,200	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。