

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日
採取時刻	10:21	9:56	10:11	10:01
Cs-134(約2年)	300	110	110	7.1
Cs-137(約30年)	2,400	890	890	49
全	4,200	3,200	3,000	180
H-3(約12年)	300	450	630	170

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。