

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日
採取時刻	9:07	8:50	9:00	8:53
Cs-134(約2年)	310	93	100	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,600	830	920	44
全	4,200	2,700	2,900	170
H-3(約12年)	420	480	490	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。