

2018年1月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月15日	1月15日	1月15日	1月15日
採取時刻	10:28	10:01	10:17	10:06
Cs-134(約2年)	320	110	98	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	2,500	1,000	920	45
全	4,200	3,100	3,000	180
H-3(約12年)	440	460	460	180

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。