

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月24日	1月24日	1月24日	1月24日
採取時刻	8:42	8:21	8:33	8:24
Cs-134(約2年)	270	110	98	6.8
Cs-137(約30年)	2,500	840	900	46
全	4,100	2,600	2,800	160
H-3(約12年)	400	470	480	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。