

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月7日	2月7日	2月7日	2月7日
採取時刻	8:21	7:57	8:15	8:00
Cs-134(約2年)	260	93	110	6.1
Cs-137(約30年)	2,300	840	960	36
全	4,100	2,700	2,800	160
H-3(約12年)	350	410	410	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。