

2018年2月16日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日
採取時刻	8:06	7:42	7:59	7:47
Cs-134(約2年)	210	99	110	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	1,900	890	850	44
全	3,700	2,600	2,600	150
H-3(約12年)	450	370	490	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。