

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月21日	2月21日	2月21日	2月21日
採取時刻	8:13	7:51	8:04	7:54
Cs-134(約2年)	230	110	110	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	2,100	950	910	41
全	3,900	2,600	2,700	180
H-3(約12年)	420	460	510	220

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。