

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
採取時刻	8:13	7:43	8:05	7:46
Cs-134(約2年)	120	97	220	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	1,000	950	2,000	43
全	1,700	2,600	3,200	150
H-3(約12年)	210	500	420	340

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。