

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月23日	3月23日	3月23日	3月23日
採取時刻	9:05	8:46	8:59	8:50
Cs-134(約2年)	130	110	200	ND(11)
Cs-137(約30年)	1,300	980	1,900	61
全	1,800	2,700	2,400	150
H-3(約12年)	260	460	180	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。