

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	0.008
Cs-134(約2年)	ND(0.55)	ND(0.53)	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.54)	ND(0.88)	ND(0.59)	ND(0.63)	ND(0.64)	ND(0.55)	ND(0.75)	ND(0.95)	ND(0.89)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	1.4	0.82	0.72	1.5	1.3	1.1	1.2	ND(0.87)	ND(0.76)	0.90	ND(0.80)	0.95	1.3	0.90
全β	6.1	3.8	ND(3.1)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.2)	3.5	ND(2.9)	ND(3.5)	ND(3.1)	ND(3.4)	3.4	ND(3.2)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.9)	-	-	-	-	-	-	6.3	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.013	0.017	0.016	0.017	0.014	0.015	0.012	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.80)	ND(0.70)	ND(0.77)	ND(0.72)	ND(0.59)	ND(0.89)	ND(0.71)	ND(0.53)	ND(0.55)	ND(0.55)	ND(0.65)	ND(0.60)	ND(0.46)
Cs-137(約30年)	4.3	3.9	2.4	3.1	3.2	3.6	3.6	ND(0.79)	ND(0.79)	ND(0.82)	ND(0.73)	ND(0.76)	ND(0.76)	ND(0.76)
全β	6.3	3.5	5.4	5.0	4.8	6.0	9.7	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.2)	ND(3.8)	ND(3.0)	ND(4.0)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	ND(5.9)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月9日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日				2月16日	2月17日	2月18日	2月19日			
採取日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日				2月16日	2月17日	2月18日	2月19日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.48)	ND(0.93)	ND(0.53)	ND(0.60)				ND(0.68)	ND(0.76)	ND(0.55)	ND(0.39)			
Cs-137(約30年)	0.90	2.3	1.5	ND(0.85)				0.85	ND(0.91)	1.2	1.3			
全β	3.4	4.8	ND(3.6)	ND(3.4)				ND(3.4)	3.7	ND(3.6)	ND(3.4)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日				2月16日	2月17日	2月18日	2月19日			
採取日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日				2月16日	2月17日	2月18日	2月19日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(1.2)	ND(0.89)	ND(0.86)				ND(0.72)	ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.51)			
Cs-137(約30年)	3.7	3.5	2.8	2.9				ND(0.78)	ND(0.81)	ND(0.65)	ND(0.73)			
全β	7.1	3.7	4.4	6.6				ND(3.6)	ND(2.9)	ND(3.6)	ND(3.7)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は2月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。