

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 |            |         |
|-------------------|------------|---------|
|                   | 東京電力       | 第三者機関   |
| 採取日               | 2018年1月25日 |         |
| 採取時刻              | 15:56      |         |
| 全                 | ND(11)     | ND(3.0) |
| H-3(約12年)         | 1,300      | 1,300   |

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月27日にお知らせ済み。

\* 第三者機関:日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。