

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	2月15日		2月15日		2月15日		2月15日		2月15日	2月15日	2月15日	
採取時刻	6:45		6:50		6:58		7:04		7:08	7:14	7:22	
全	ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(4.6)		ND(10)	ND(10)	ND(10)	
H-3(約12年)	18		17		31		21		250	1,500	710	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。