

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月8日		3月8日		3月8日		3月8日		3月8日	3月8日	3月8日	
採取時刻	6:48		6:52		7:00		7:07		7:12	7:17	7:27	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(4.6)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	17		19		29		21		280	1,500	600	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。