

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月29日		3月29日		3月29日		3月29日		3月29日	3月29日	3月29日	
採取時刻	7:13		7:17		7:25		7:30		7:35	7:39	7:48	
全	ND(9.2)		ND(9.2)		ND(9.2)		ND(4.0)		ND(9.2)	ND(9.2)	ND(9.2)	
H-3(約12年)	24		20		36		23		280	1,600	580	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。