

2018年1月26日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

|              | 南放水口付近 <sup>注1</sup><br>海水<br>(排水路出口付近)<br>(T-2) | C排水路     | C排水路 <sup>注2</sup><br>正門近傍<br>(C-0) | B排水路<br>ふれあい交差点<br>近傍 <sup>注2</sup><br>(B-0-1) | タンク脇側溝<br>(C排水路の<br>合流点前)<br>(X-1) |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 採取日          | 1月25日  | 1月25日    |                                     | 1月25日  | 1月25日                              |
| 採取時刻         | 6:55   | 7:00     |                                     |  |                                    |
| Cs-134(約2年)  | ND(0.55)   | ND(0.74) |                                     |  |                                    |
| Cs-137(約30年) | ND(0.46)   | ND(0.92) |                                     |  |                                    |
| 全            | 12   | 3.3      |                                     |  |                                    |

注1：1～4号機放水口から南側約280m地点(T-2)

注2：タンクエリアへの排水路の流入箇所

\*測定対象外の項目は「-」と記す。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
水が無く、採取できず。