

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日					6月26日	6月26日	6月26日	6月26日
採取時刻					10:30	10:33	10:00	10:25
全					810	50	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)					ND(110)	1,000	330	ND(110)

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。