

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日
採取時刻	8:35	8:06	8:26	8:09
Cs-134(約2年)	120	100	120	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	970	940	1,100	52
全	1,300	2,700	1,800	180
H-3(約12年)	310	400	240	290

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。