

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
採取時刻	8:56	8:38	8:49	8:41
Cs-134(約2年)	96	110	120	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	960	940	1,000	65
全	1,300	2,800	1,800	180
H-3(約12年)	340	450	190	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。