

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月23日	4月23日	4月23日	4月23日
採取時刻	10:00	9:41	9:53	9:44
Cs-134(約2年)	42	100	81	ND(14)
Cs-137(約30年)	480	850	880	57
全	770	2,600	1,600	140
H-3(約12年)	140	350	220	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。