

2018年5月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日
採取時刻	8:20	7:58	8:11	8:02
Cs-134(約2年)	54	94	270	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	450	900	2,600	53
全	710	2,600	3,500	170
H-3(約12年)	ND(120)	400	ND(120)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。