

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日
採取時刻	9:59	9:37	9:49	9:40
Cs-134(約2年)	32	87	190	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	320	860	1,900	67
全	420	2,700	2,200	200
H-3(約12年)	ND(110)	440	190	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。