

2018年5月20日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月18日	5月18日	5月18日	5月18日
採取時刻	8:57	8:36	8:48	8:40
Cs-134(約2年)	26	73	150	8.1
Cs-137(約30年)	290	840	1,500	78
全	400	2,900	2,000	170
H-3(約12年)	120	390	150	340

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。