

2018年5月30日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日
採取時刻	9:43	9:20	9:33	9:24
Cs-134(約2年)	56	99	220	8.4
Cs-137(約30年)	490	840	2,000	75
全	680	2,700	2,700	140
H-3(約12年)	180	400	140	310

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。