

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日
採取時刻	8:16	7:55	8:06	7:58
Cs-134(約2年)	41	98	160	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	390	840	1,800	68
全	530	2,500	2,300	190
H-3(約12年)	190	450	ND(120)	320

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。