

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日
採取時刻	8:26	7:50	8:16	7:53
Cs-134(約2年)	24	89	140	7.6
Cs-137(約30年)	350	870	1,400	68
全	470	2,600	1,900	180
H-3(約12年)	ND(120)	470	120	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。