

2018年6月17日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月15日	6月15日	6月15日	6月15日
採取時刻	9:07	8:43	8:57	8:48
Cs-134(約2年)	39	85	210	9.2
Cs-137(約30年)	380	870	1,900	71
全	450	2,500	2,500	200
H-3(約12年)	ND(130)	320	ND(130)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。