

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
採取時刻	8:56	8:58	8:05	8:10	7:12	7:31	8:20	8:51	9:01	8:00	8:15	7:17	7:24	8:16
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	5.5	9	0	0	0	0	0	5.5	9
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.74)	0.58	ND(0.56)	ND(0.84)	ND(0.60)	ND(0.57)	0.69	ND(0.68)	ND(0.59)	ND(0.64)	ND(0.61)	ND(0.92)	0.80
Cs-137(約30年)	5.1	5.4	4.8	4.2	3.8	4.2	4.2	7.5	3.0	3.1	3.1	2.4	2.7	10
全	11	19	9.5	6.4	13	8.8	8.2	12	6.4	7.7	4.6	4.4	3.8	14
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	5.5	9	0	0	0	0	0	5.5	9
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.029	0.020	0.015	0.017	0.019	0.017	0.018	0.102
Cs-134(約2年)	1.6	1.4	0.72	1.2	0.96	0.99	3.2	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.53)	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(0.73)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	16	14	11	9.0	9.4	7.6	29	ND(0.86)	ND(0.79)	ND(0.90)	ND(0.84)	ND(0.64)	ND(0.79)	2.1
全	26	22	17	15	19	13	46	4.0	ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.4)	ND(3.1)	ND(3.5)	12
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月4日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日			5月11日	5月12日	5月13日	5月14日		
採取日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日			5月11日	5月12日	5月13日	5月14日		
採取時刻	9:05	8:14	7:55	8:15			8:58	8:10	7:35	8:10		
降雨量(mm/日)	0	0	5.5	2			0	0	5.5	2		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.61	ND(0.87)	ND(0.89)	ND(0.59)			2.9	ND(0.55)	ND(0.99)	0.74		
Cs-137(約30年)	6.5	5.1	3.6	4.3			25	5.1	5.4	5.4		
全	10	8.6	10	8.0			45	7.4	7.4	8.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						C排水路					
	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日			5月11日	5月12日	5月13日	5月14日		
採取日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日			5月11日	5月12日	5月13日	5月14日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	5.5	2			0	0	5.5	2		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	2.5	1.4	1.5	2.6			ND(0.65)	ND(0.81)	ND(0.70)	ND(0.75)		
Cs-137(約30年)	21	13	11	23			ND(0.88)	1.1	1.5	3.2		
全	38	25	18	37			4.8	4.0	ND(3.7)	11		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月14日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。