

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	6月21日		6月21日		6月21日		6月21日		6月21日	6月21日	6月21日	
採取時刻	7:03		7:08		7:17		※		7:22	7:27	7:45	
全β	ND(11)		ND(11)		ND(11)		※		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	22		19		36		※		380	1,800	580	

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ポンプ点検により採取中止