

2018年4月28日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

|              | 南放水口付近<br>海水<br>(排水路出口付近)<br>(T-2) | C排水路     |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 採取日          | 4月27日                              | 4月27日    |
| 採取時刻         | 7:20                               | 6:00     |
| Cs-134(約2年)  | ND(0.55)                           | ND(0.61) |
| Cs-137(約30年) | ND(0.46)                           | ND(0.86) |
| 全            | 9.9                                | 4.0      |

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。