

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27			
	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(6.1)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.3)			
	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(3.6)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.9)			
	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(7.2)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.7)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.4)			
	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-			
	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(5.9)	ND(6.3)	ND(5.6)			
	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(6.3)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(5.9)			
	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.7)			

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27			
	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(5.9)	ND(6.0)	ND(6.0)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.6)			
	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(3.6)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.4)			
	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.7)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(5.9)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(3.5)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(2.8)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.8)			
	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(3.4)	-	-			
	ND(4.4)	ND(9.2)	8.7	7.4	11	5.4	7.7	5.6	5.8	6.5	ND(9.3)	7.7	ND(9.8)	5.2	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.7)			
	ND(4.4)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(5.8)	ND(4.4)	ND(5.8)	ND(3.6)	ND(5.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(6.0)			
	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(6.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(2.7)			

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27			
	ND(5.3)	ND(4.9)	11	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(5.6)			
	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.9)			
	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(6.1)	ND(4.2)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(5.2)			
	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-			
	39	41	68	81	82	64	69	63	59	55	46	55	65	44	35	50	39	52			
	ND(4.3)	ND(4.9)	19	17	8.5	10	15	6.5	8.4	11	14	15	11	11	8.2	5.1	7.8	ND(4.8)			
	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(5.9)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(6.1)	ND(3.8)			

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
 を追加で測定(2011/5/30~)
 を追加で測定(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東