

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日
採取時刻	9:56	9:33	9:46	9:37
Cs-134(約2年)	71	78	240	8.6
Cs-137(約30年)	640	800	2,700	90
全	750	2,800	3,100	220
H-3(約12年)	200	470	ND(120)	410

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。