

2018年7月13日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日
採取時刻	8:33	8:03	8:20	8:08
Cs-134(約2年)	59	72	200	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	650	800	2,300	72
全	830	2,500	2,800	210
H-3(約12年)	230	370	ND(110)	380

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。