

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日
採取時刻	9:26	9:06	9:16	9:09
Cs-134(約2年)	88	77	150	ND(11)
Cs-137(約30年)	900	790	1,600	72
全	1,000	2,300	2,200	220
H-3(約12年)	170	380	190	400

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。