

2018年8月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日
採取時刻	8:18	7:49	8:09	7:52
Cs-134(約2年)	43	68	350	9.5
Cs-137(約30年)	460	690	3,600	57
全	570	1,600	4,200	210
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。