

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日
採取時刻	8:20	7:46	7:45	8:05	8:10	7:27	7:43	8:15	7:41	7:48	8:10	8:15	7:30	7:38
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0.5	44	0	0	0	0	0	0.5	44
流量(m ³ /秒)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.54)	ND(0.75)	ND(0.71)	0.58	ND(0.66)	ND(0.65)	ND(0.52)	ND(1.2)	ND(0.60)	ND(0.64)	ND(0.60)	0.75	ND(0.87)
Cs-137(約30年)	5.7	6.1	6.9	4.8	5.7	6.8	6.0	5.4	5.5	5.6	3.8	5.1	4.7	5.0
全	12	15	15	8.2	10	18	11	5.4	8.9	6.2	6.2	7.9	8.1	6.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.8)	-	-	-	-	-	-	9.6	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:59	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0.5	44	0	0	0	0	0	0.5	44
流量(m ³ /秒)	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.017	0.016	0.017	0.014	0.016	0.016	0.017
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(1.3)	ND(0.88)	ND(0.85)	0.82	ND(0.82)	ND(0.95)	ND(0.91)	ND(0.81)	ND(0.50)	ND(0.57)	ND(0.66)	ND(0.52)	ND(0.50)
Cs-137(約30年)	9.6	7.8	8.5	7.8	8.7	7.3	7.8	4.1	2.9	3.0	2.2	1.3	ND(0.68)	0.71
全	14	15	16	13	11	11	9.8	ND(3.5)	4.7	4.5	ND(3.5)	ND(3.3)	ND(3.5)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	ND(6.8)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月6日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日				7月13日	7月14日	7月15日	7月16日			
採取日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日				7月13日	7月14日	7月15日	7月16日			
採取時刻	8:18	8:07	7:50	7:59				8:14	8:10	7:55	8:03			
降雨量(mm/日)	4	0	0	0				4	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	0.78	ND(0.61)	0.53				1.0	ND(0.67)	ND(0.55)	0.47			
Cs-137(約30年)	6.9	10	6.8	4.6				6.7	3.9	3.6	3.9			
全	13	16	13	12				16	6.1	6.6	5.5			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日				7月13日	7月14日	7月15日	7月16日			
採取日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日				7月13日	7月14日	7月15日	7月16日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	4	0	0	0				4	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	2.1	0.98	1.1	1.4				ND(0.58)	ND(0.67)	ND(0.57)	ND(0.61)			
Cs-137(約30年)	24	12	10	9.8				1.1	ND(0.87)	ND(0.79)	ND(0.85)			
全	39	18	19	13				4.2	ND(3.4)	3.3	ND(3.6)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は7月16日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。