

福島第一原子力発電所6号機 使用済燃料プールでの異物の確認・回収について

< 参考資料 >
平成25年5月29日
東京電力株式会社

< 概要 >

- ・ 平成25年5月20日より、6号機使用済燃料プール内に設置されている使用済燃料ラックの点検を開始。
- ・ 5月23日午後3時10分頃、当社社員が当該ラック点検ビデオの確認を行っていたところ、使用済燃料プール東側底部に異物(アイナットらしきもの)を確認。
- ・ 5月28日午後4時50分、当該異物(アイナット1個)を回収。



< 使用済燃料プール内における
異物の状況 >
平成25年5月23日撮影



< 回収した異物(アイナット) >
平成25年5月28日撮影



< 回収した異物(アイナット) >
平成25年5月28日撮影